

вх. 21
22.05.2024г.

г. Саранск
Киселевский
22.05.24

ссылка на размещение (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 03» мая 2024 г., 13240061000210469734

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» мая 2024 г., № 2405/011-13/100/ПВПР

Респ Мордовия, р-н Лямбирский, с Лямбировь, ул Советская, Дом 1, 88344121268, e-mail: ondlam@13.mchs.gov.ru

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 15 » мая 2024 г., учетный номер 13240061000210469734

2. Профилактический визит проведен в рамках: Осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 1. Респ Мордовия, р-н Кочкуровский, с Кочкурово, ул Школьная, Дом 5

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЧКУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, адрес юридического лица: 431580, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, КОЧКУРОВСКИЙ, С. КОЧКУРОВО, ШКОЛЬНАЯ УЛ., Д.5

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- На объекте защиты, огнетушители, размещенные в коридорах, располагаются в подставках из горючих материалов (фанера).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование: Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения: 17.06.2024
- На объекте защиты, не обеспечено наличие устройств для самозакрывания дверей, ведущих на лестничные клетки со 2 на 1 этаж здания
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения: 17.06.2024

На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

17.06.2024

4. На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон помещения электроцитовой

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

17.06.2024

5. На объекте защиты не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного снабжения (гидрант).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

Срок устранения нарушения:

17.06.2024

Указываются конкретные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контролирующего (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Карасёв Алексей Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 575C1E7DF8077440707ABD5C70F219234
Владелец: Карасев Алексей Николаевич
Действителен с 24.04.2024 по 18.07.2025

Подпись

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Абубджиров Азамат Абдулхаевич, e-mail: ondlam@13.mchs.gov.ru, телефон: +78344121268

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

