

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЧКУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
КОЧКУРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

431580, Республика Мордовия,
Кочкуровский муниципальный район,
с. Кочкурово, ул. Школьная, д. 5
Тел. 8(83439) 2-14-74; факс 8 (83439) 2-18-33
ИНН/КПП 1313094182/131301001
От 04.06.2014 № 60

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Лямбирского и
Кочкуровского муниципальных районов
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике
Мордовия

Отчет на предписание № 2405/011-13/100ПВПР «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

Администрация МБОУ «Кочкуровская СОШ» доводит до вашего сведения, о проведенных мероприятиях по устранению нарушений по предписанию:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Проведение мероприятий по исправлению нарушений
1	На объекте защиты, огнетушители, размещенные в коридорах, располагаются в подставках из горючих материалов(ДВП)	Подана заявка на финансирование .Составлен договор с ВДПО
2	На объекте защиты, не обеспечено наличие устройств для самозакрывания дверей, ведущих на лестничные площадки. (доводчики)	Подана заявка на финансирование
3	На объекте защиты не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Исправлено
4	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон помещения электропитовой.	Подана заявка на финансирование .Составлен договор с ВДПО
5	На объекте защиты, не обеспечена исправность, своевременной обслуживание и ремонт наружного противопожарного снабжения(гидрант)	Исправлено

Директор
МБОУ «Кочкуровской СОШ»:



В.И. Пяткин