



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Республики Мордовия

Прокуратура  
Кочкуровского района

ул. Ленинская, 6, с. Кочкурово,  
Республика Мордовия, 431500  
тел./факс (8-834-39) 2-11-66  
E-mail: kochkurovo@13.mailor.ru

*22.05.2024 № 21-1-2024*



Директору МБОУ «Кочкуровская  
средняя общеобразовательная школа»

Пяткину В.И.

ул. Школьная, д. 5,  
с. Кочкурово, Кочкуровский район,  
Республика Мордовия

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности и санитарно-  
эпидемиологических требований  
к организации питания населения

Проведенной прокуратурой района проверкой с привлечением специалистов ОНД и ПР Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия и Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в деятельности МБОУ «Коякуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (далее – Учреждение) выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Проверкой помещений Учреждения установлено, что в нарушение требований п.п. 14, 48, 171, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Прокуратура Кочкуровского района  
Республики Мордовия  
№ Прдр-20890016-28-24/-20890016

руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Проверкой помещений Учреждения установлено, что в нарушение требований п.п. 14, 48, 171, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ч.ч.1-2 ст. 1, ч.ч. 1-4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 26, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013: не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, не проводятся проверки на водоотдачу (не реже 2 раз в год (весной и осенью)) информация о проверках в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена (пожарный гидрант неисправен), находящиеся в коридорах огнетушители, размещенные в подставках из горючих материалов (фанера), устройства для самозакрывания дверей ведущих на лестничные клетки со второго на первый этаж здания отсутствуют, информация об эксплуатации систем противопожарной защиты в журнал не внесена (журнал не представлен), категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон помещения электрощитовой, расположенной в здании школы, с обозначением их на входной двери с наружной стороны на видном месте указанного помещения не обеспечено.

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п. 15 ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся, обязано создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц согласно п. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ.

Проверкой помещений пищеблока Учреждения установлено, что в нарушение пп. 2.4.6.2. п. 2.4., пп. 2.5.2. п. 2.5 , п. 2.5.3 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, для приготовления пищи используется посуда, выполненная из алюминия, стены мясо-рыбного цеха имеют дефекты в виде царапин, потертостей, отслоения краски.

Вопреки требованиям пп. 8.1.7 п. 8.1 раздела 8, п. 3.2. раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, рекомендации по организации здорового питания детей в доступных для родителей и детей местах (обеденном зале или холле) не размещены, производственный стол, предназначенный для готовой продукции (овощи вареные), используется для продовольственного (пищевое) сырья (яблоки).

В нарушение требований таблицы 6.6 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, продолжительность перемен для приема пищи составляет 15 минут.

Вышеуказанные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан (учащихся) и работников учреждения. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания может повлечь за собой массовое заболевание детей.

Данные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами учреждения, а также ввиду отсутствия должного контроля за их деятельностью с Вашей стороны.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять необходимые меры к устранению выявленных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения, установить устройства для samozакрывания дверей, заменить посуду, используемую для приготовления пищи, продлить продолжительность перемен для приема пищи.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех виновных лиц, допустивших указанные нарушения федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района  
младший советник юстиции



А.Ю. Автаев